





令和3年度 小浜市 水質検査結果  
遠敷上水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.17	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.16	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.6	R4.1.11	R4.2.16	R4.3.2		
天候	—	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	
採水時間	14:35	10:46	10:43	10:40	11:46	10:38	10:42	10:48	10:35	10:51	11:28	10:49		
気温	℃	20.0	23.0	25.0	25.0	26.0	23.0	14.0	8.0	5.0	4.0	3.0		
水温	℃	16.0	15.6	16.7	16.6	16.5	16.9	16.2	14.9	15.1	14.6	14.9		
一般細菌	個/ml				0								≦ 100個	
大腸菌	—				不検出								不検出	
トリウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l				0.44								≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
トリス-1,2-ジ- <i>o</i> -naxフェノール及びトリス-1,2-ジ- <i>o</i> -naxフェノール	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸	mg/l												≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02	
クロロホルム	mg/l												≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1	
臭素酸	mg/l												≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09	
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l				< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l				< 1.0								≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l				7.0								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l				38								≦ 300	
蒸発残留物	mg/l				180								≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
ジオキシベンゼン	mg/l				< 0.00001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.00001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l				< 0.3								≦ 3	
pH値	—				6.3								5.8~8.6	
味	—												原水の味検査は行わない。	
臭気	—				異常なし								異常でないこと	
色度	度				0.7								異常でないこと	
濁度	度				< 0.1								≦ 5	
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≦ 2	
クプトスポリジウム	—													
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。





令和3年度 小浜市 水質検査結果  
 堅海簡易水道(原水):着水井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R3.5.17			R3.8.16			R3.11.17			R4.2.16			
天候	—	雨			曇り			晴れ			晴れ			
採水時間		13:43			13:30			13:38			13:33			
気温 ℃		18.0			26.0			16.0			4.0			
水温 ℃		15.7			16.2			16.5			16.0			
一般細菌 個/ml					1									≦ 100個
大腸菌 —					不検出								不検出	
トリウム及びその化合物 mg/l					< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					< 0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.60								≦ 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素 mg/l					< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸 mg/l													≦ 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02	
クロロホルム mg/l													≦ 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1	
臭素酸 mg/l													≦ 0.01	
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ブromシクロメタン mg/l													≦ 0.03	
ブromホルム mg/l													≦ 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					< 1.0								≦ 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン mg/l					11.0								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					22								≦ 300	
蒸発残留物 mg/l					140								≦ 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
ジエオキシ mg/l					< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類 mg/l					< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					< 0.3								≦ 3	
pH値 —					5.9								5.8~8.6	
味 —													原水の味検査は行わない。	
臭気 —					異常なし								異常でないこと	
色度 度					< 0.5								異常でないこと	
濁度 度					< 0.1								≦ 5	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0			0			0			0		≦ 2	
クアトホリジウム —														
大腸菌 —		不検出			不検出			不検出			不検出			

令和3年度 小浜市 水質検査結果

泊簡易水道(原水):着水井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R3.5.17			R3.8.16			R3.11.17			R4.2.16			
天候	—	雨			曇り			晴れ			晴れ			
採水時間		5:24			5:19			5:55			5:22			
気温 ℃		20.0			23.0			9.0			2.0			
水温 ℃		17.3			19.8			12.1			5.8			
一般細菌 個/ml					310								≦ 100個	
大腸菌 —					検出								不検出	
トリウム及びその化合物 mg/l					< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					< 0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.45								≦ 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素 mg/l					< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸 mg/l													≦ 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02	
クロロホルム mg/l													≦ 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1	
臭素酸 mg/l													≦ 0.01	
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ブromシクロメタン mg/l													≦ 0.03	
ブromホルム mg/l													≦ 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					0.10								≦ 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					< 1.0								≦ 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					0.010								≦ 0.05	
塩化物イオン mg/l					11.0								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					6								≦ 300	
蒸発残留物 mg/l					150								≦ 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
ジオキシベンゼン mg/l					< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類 mg/l					< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					0.6								≦ 3	
pH値 —					6.4								5.8~8.6	
味 —													原水の味検査は行わない。	
臭気 —					異常なし								異常でないこと	
色度 度					4.4								異常でないこと	
濁度 度					1.8								≦ 5	
嫌気性芽胞菌 個/ml		2			2			0			0		≦ 2	
クリプトスピリウム —														
大腸菌 —		検出			検出			検出			検出			

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和3年度 小浜市 水質検査結果  
 仏谷簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R3.5.17			R3.8.16			R3.11.17			R4.2.16			
天候	—	雨			曇り			晴れ			晴れ			
採水時間		13:30			13:47			13:25			13:20			
気温 ℃		18.0			26.0			17.0			4.0			
水温 ℃		16.6			17.2			16.6			15.2			
一般細菌 個/ml					34								≦ 100個	
大腸菌	—				検出								不検出	
トリウム及びその化合物 mg/l					< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					< 0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					< 0.05								≦ 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素 mg/l					< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸 mg/l													≦ 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02	
クロロホルム mg/l													≦ 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1	
臭素酸 mg/l													≦ 0.01	
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ブromシクロメタン mg/l													≦ 0.03	
ブromホルム mg/l													≦ 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					0.26								≦ 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					< 1.0								≦ 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					0.500								≦ 0.05	
塩化物イオン mg/l					21.0								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					59								≦ 300	
蒸発残留物 mg/l					350								≦ 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
ジエオキシン mg/l					< 0.00001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					< 0.00001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類 mg/l					< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機体炭素(TOC)の量) mg/l					< 0.3								≦ 3	
pH値	—				6.0								5.8~8.6	
味	—												原水の味検査は行わない。	
臭気	—				金気臭								異常でないこと	
色度 度					73.0								異常でないこと	
濁度 度					32.0								≦ 5	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0			0			0			0		≦ 2	
クアトホリジウム														
大腸菌	—	不検出			検出			不検出			不検出			





令和3年度 小浜市 水質検査結果  
宇久簡易水道(原水):ろ過機入口

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R3.5.17			R3.8.16			R3.11.17			R4.2.16			
天候	—	雨			曇り			晴れ			晴れ			
採水時間		13:10			14:28			13:58			13:52			
気温 ℃		18.0			26.0			15.0			4.0			
水温 ℃		14.6			18.7			14.1			8.8			
一般細菌 個/ml					130								≦ 100個	
大腸菌 —					検出								不検出	
トリウム及びその化合物 mg/l					< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					< 0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.70								≦ 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素 mg/l					< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
ジメチルジシロキサン及びトリメチルジシロキサン mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸 mg/l													≦ 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02	
クロロホルム mg/l													≦ 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1	
臭素酸 mg/l													≦ 0.01	
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ブromシクロメタン mg/l													≦ 0.03	
ブromホルム mg/l													≦ 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					< 1.0								≦ 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン mg/l					19.0								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					32								≦ 300	
蒸発残留物 mg/l					270								≦ 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
ジオキシベンゼン mg/l					< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類 mg/l					< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					0.3								≦ 3	
pH値 —					6.1								5.8~8.6	
味 —													原水の味検査は行わない。	
臭気 —					異常なし								異常でないこと	
色度 度					4.1								異常でないこと	
濁度 度					5.0								≦ 5	
嫌気性芽胞菌 個/ml		2			7			1			2		≦ 2	
クアトホリジウム —														
大腸菌 —		検出			検出			不検出			不検出			

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和3年度 小浜市 水質検査結果  
田鳥簡易水道(原水):オーバーフロー管

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	R3.4.27	R3.5.17	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.16	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.6	R4.1.11	R4.2.16	R4.3.2	
天候	—	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	
採水時間	5:06	5:00	5:03	4:52	4:53	5:03	4:48	5:32	5:04	4:51	5:00	5:01	
気温	℃	6.0	19.0	20.0	22.0	23.0	24.0	18.0	8.0	6.0	8.0	3.0	
水温	℃	12.5	14.4	14.0	15.4	15.9	15.5	15.4	12.8	12.1	11.0	9.8	
一般細菌	個/ml					0							≦ 100個
大腸菌	—					検出							不検出
トリウム及びその化合物	mg/l					< 0.0003							≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005							≦ 0.0005
セレン及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
六価クロム化合物	mg/l					< 0.002							≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l					< 0.004							≦ 0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					1.30							≦ 10
フッ素及びその化合物	mg/l					< 0.08							≦ 0.8
ホウ素及びその化合物	mg/l					< 0.1							≦ 1
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							≦ 0.002
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							≦ 0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							≦ 0.04
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							≦ 0.02
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
ベンゼン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
塩素酸	mg/l												≦ 0.6
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02
クロロホルム	mg/l												≦ 0.06
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1
臭素酸	mg/l												≦ 0.01
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03
ブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.03
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					< 0.01							≦ 1
アルミニウム及びその化合物	mg/l					< 0.02							≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l					< 0.03							≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					< 0.01							≦ 1
ナトリウム及びその化合物	mg/l					< 1.0							≦ 200
マンガン及びその化合物	mg/l					< 0.005							≦ 0.05
塩化物イオン	mg/l					14.0							≦ 200
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l					46							≦ 300
蒸発残留物	mg/l					210							≦ 500
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02							≦ 0.2
ジオキシベンゼン	mg/l					< 0.000001							≦ 0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/l					< 0.000001							≦ 0.00001
非イオン界面活性剤	mg/l					< 0.002							≦ 0.02
フェノール類	mg/l					< 0.0005							≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l					< 0.3							≦ 3
pH値	—					6.0							5.8~8.6
味	—												原水の味検査は行わない。
臭気	—					異常なし							異常でないこと
色度	度					< 0.5							異常でないこと
濁度	度					< 0.1							≦ 5
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≦ 2
クアトロリウム等	個/10l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出

令和3年度 小浜市 水質検査結果  
 国富簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日					R3.8.16									
天候					曇り									
採水時間					13:06									
気温					26.0									
水温					18.8									
一般細菌	個/ml				0								≦ 100個	
大腸菌	—				不検出								不検出	
トリウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l				0.48								≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
ジメチルシロキサン及びトリメチルシロキサン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸	mg/l												≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02	
クロロホルム	mg/l												≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1	
臭素酸	mg/l												≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ブromシクロメタン	mg/l												≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09	
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l				< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l				< 1.0								≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l				8.0								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l				34								≦ 300	
蒸発残留物	mg/l				150								≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
ジオキシベンゼン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l				< 0.3								≦ 3	
pH値	—				6.1								5.8~8.6	
味	—												原水の味検査は行わない。	
臭気	—				異常なし								異常でないこと	
色度	度				< 0.5								異常でないこと	
濁度	度				< 0.1								≦ 5	
嫌気性芽胞菌	個/ml				0								≦ 2	
クリプトスピリウム	—													
大腸菌	—				不検出									

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和3年度 小浜市 水質検査結果  
 太良庄簡易水道(原水):ろ過池

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R3.5.17			R3.8.16			R3.11.17			R4.2.16			
天候	—	雨			曇り			晴れ			晴れ			
採水時間		7:35			8:37			8:04			7:59			
気温 ℃		20.0			24.0			8.0			1.0			
水温 ℃		16.4			18.2			11.9			8.8			
一般細菌 個/ml					220								≦ 100個	
大腸菌	—				検出								不検出	
トリウム及びその化合物 mg/l					< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					< 0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.36								≦ 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素 mg/l					< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
ジメチルジシロキサン及びトリメチルジシロキサン mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸 mg/l													≦ 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02	
クロロホルム mg/l													≦ 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1	
臭素酸 mg/l													≦ 0.01	
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ブromシクロメタン mg/l													≦ 0.03	
ブromホルム mg/l													≦ 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					< 1.0								≦ 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン mg/l					11.0								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					21								≦ 300	
蒸発残留物 mg/l					160								≦ 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
ジオキシベンゼン mg/l					< 0.00001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					< 0.00001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類 mg/l					< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					0.6								≦ 3	
pH値					6.1								5.8~8.6	
味													原水の味検査は行わない。	
臭気					異常なし								異常でないこと	
色度 度					3.6								異常でないこと	
濁度 度					1.4								≦ 5	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0			0			0			0		≦ 2	
クアブホリジウム														
大腸菌	—	検出			検出			検出			検出			

令和3年度 小浜市 水質検査結果  
宮川簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日					R3.8.16									
天候					曇り									
採水時間					11:25									
気温					25.0									
水温					18.8									
一般細菌	個/ml				0								≦ 100個	
大腸菌	—				不検出								不検出	
トリウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.05								≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l				0.11								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
ジメチルシロキサン及びトリメチルシロキサン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸	mg/l												≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02	
クロロホルム	mg/l												≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1	
臭素酸	mg/l												≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03	
ブromシクロメタン	mg/l												≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09	
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l				< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l				< 1.0								≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l				10.0								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l				25								≦ 300	
蒸発残留物	mg/l				180								≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
ジオキシベンゼン	mg/l				< 0.00001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.00001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l				< 0.3								≦ 3	
pH値	—				6.1								5.8~8.6	
味	—												原水の味検査は行わない。	
臭気	—				異常なし								異常でないこと	
色度	度				< 0.5								異常でないこと	
濁度	度				< 0.1								≦ 5	
嫌気性芽胞菌	個/ml				0								≦ 2	
クリプトスピリウム	—													
大腸菌	—				不検出									

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和3年度 小浜市 水質検査結果  
 門前 三分一簡易水道(原水):オーバーフロー管

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	R3.4.27	R3.5.17	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.16	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.6	R4.1.11	R4.2.16	R4.3.2	
天候	—	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り
採水時間	8:27	7:01	8:04	8:33	8:07	8:24	8:08	7:27	8:33	8:27	7:15	8:32	
気温	℃	9.0	20.0	21.0	24.0	23.0	24.0	19.0	7.0	6.0	4.0	2.0	
水温	℃	12.2	14.0	13.7	15.1	15.7	15.1	14.9	12.5	11.6	10.3	10.1	
一般細菌	個/ml					13							≦ 100個
大腸菌	—				不検出								不検出
トリウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.0005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004								≦ 0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l				0.12								≦ 10
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l												≦ 0.6
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02
クロロホルム	mg/l												≦ 0.06
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1
臭素酸	mg/l												≦ 0.01
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03
ブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.03
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1
アルミニウム及びその化合物	mg/l				< 0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l				< 0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1
ナトリウム及びその化合物	mg/l				< 1.0								≦ 200
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05
塩化物イオン	mg/l				9.0								≦ 200
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l				46								≦ 300
蒸発残留物	mg/l				150								≦ 500
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2
ジオキシベンゼン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l				< 0.3								≦ 3
pH値	—				6.1								5.8~8.6
味	—												原水の味検査は行わない。
臭気	—				異常なし								異常でないこと
色度	度				< 0.5								異常でないこと
濁度	度				< 0.1								≦ 5
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≦ 2
グアブスドリジウム等	個/10l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。

令和3年度 小浜市 水質検査結果  
池河内簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	R3.4.27	R3.5.17	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.16	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.17	R3.12.6	R4.1.11	R4.2.16	R4.3.2	
天候	—	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り
採水時間	14:15	10:29	10:26	10:23	10:53	10:22	10:23	10:28	10:15	10:26	11:05	10:26	
気温	℃	19.0	22.0	25.0	25.0	24.0	25.0	21.0	12.0	8.0	4.0	2.0	
水温	℃	12.0	14.9	13.5	15.7	19.5	18.8	18.8	16.5	14.3	11.2	7.5	
一般細菌	個/ml					2							≦ 100個
大腸菌	—				不検出								不検出
トリウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.0005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004								≦ 0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l				0.51								≦ 10
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05
トリス-1,2-ジ- <i>o</i> -naxフェノール及びトリス-1,2-ジ- <i>o</i> -naxフェノール	mg/l				< 0.004								≦ 0.04
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l												≦ 0.6
クロロ酢酸	mg/l												≦ 0.02
クロロホルム	mg/l												≦ 0.06
ジクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03
ジブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.1
臭素酸	mg/l												≦ 0.01
総トリハロメタン	mg/l												≦ 0.1
トリクロロ酢酸	mg/l												≦ 0.03
ブromクロロメタン	mg/l												≦ 0.03
ブromホルム	mg/l												≦ 0.09
ホルムアルデヒド	mg/l												≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1
アルミニウム及びその化合物	mg/l				< 0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l				< 0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1
ナトリウム及びその化合物	mg/l				< 1.0								≦ 200
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05
塩化物イオン	mg/l				6.0								≦ 200
カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/l				41								≦ 300
蒸発残留物	mg/l				130								≦ 500
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2
ジオキシシン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l				< 0.3								≦ 3
pH値	—				6.1								5.8~8.6
味	—												原水の味検査は行わない。
臭気	—				異常なし								異常でないこと
色度	度				< 0.5								異常でないこと
濁度	度				< 0.1								≦ 5
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≦ 2
クアトホリジウム等	個/10l				0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出	



令和3年度 小浜市 水質検査結果  
 口田縄 新滝簡易水道(原水):ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R3.5.17			R3.8.16			R3.11.17			R4.2.16			
天候	—	雨			曇り			晴れ			晴れ			
採水時間		10:02			10:23			10:00			10:34			
気温 ℃		23.0			24.0			11.0			4.0			
水温 ℃		14.0			20.0			18.0			13.1			
一般細菌 個/ml					10								≦ 100個	
大腸菌	—				検出								不検出	
トリウム及びその化合物 mg/l					< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					< 0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.61								≦ 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素 mg/l					< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸 mg/l													≦ 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02	
クロロホルム mg/l													≦ 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1	
臭素酸 mg/l													≦ 0.01	
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ブromシクロメタン mg/l													≦ 0.03	
ブromホルム mg/l													≦ 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					< 1.0								≦ 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン mg/l					8.0								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					37								≦ 300	
蒸発残留物 mg/l					170								≦ 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
ジオキシベンゼン mg/l					< 0.00001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					< 0.00001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類 mg/l					< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					< 0.3								≦ 3	
pH値	—				6.1								5.8~8.6	
味	—												原水の味検査は行わない。	
臭気	—				異常なし								異常でないこと	
色度 度					< 0.5								異常でないこと	
濁度 度					< 0.1								≦ 5	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0			0			0			0		≦ 2	
クリプトスピリウム														
大腸菌	—	不検出			検出			不検出			不検出			

令和3年度 小浜市 水質検査結果  
下根来簡易水道(原水):原水取水口

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R3.5.17			R3.8.16			R3.11.17			R4.2.16			
天候	—	雨			曇り			晴れ			晴れ			
採水時間		6:36			7:29			6:57			6:40			
気温 ℃		20.0			23.0			7.0			0.0			
水温 ℃		14.6			19.5			14.1			8.4			
一般細菌 個/ml					70								≦ 100個	
大腸菌 —					検出								不検出	
トリウム及びその化合物 mg/l					< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					< 0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.73								≦ 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素 mg/l					< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸 mg/l													≦ 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02	
クロロホルム mg/l													≦ 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1	
臭素酸 mg/l													≦ 0.01	
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ブromシクロメタン mg/l													≦ 0.03	
ブromホルム mg/l													≦ 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					0.06								≦ 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					< 1.0								≦ 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン mg/l					6.0								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					54								≦ 300	
蒸発残留物 mg/l					140								≦ 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
ジオキシシン mg/l					< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類 mg/l					< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					0.3								≦ 3	
pH値 —					6.1								5.8~8.6	
味 —													原水の味検査は行わない。	
臭気 —					異常なし								異常でないこと	
色度 度					4.6								異常でないこと	
濁度 度					2.0								≦ 5	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0			0			0			0		≦ 2	
クアトホリジウム —														
大腸菌 —		検出			検出			検出			検出			

令和3年度 小浜市 水質検査結果  
須縄簡易水道(原水):原水取水口

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R3.5.17			R3.8.16			R3.11.17			R4.2.16			
天候	—	雨			曇り			晴れ			晴れ			
採水時間		6:12			6:30			6:33			6:08			
気温 ℃		20.0			23.0			7.0			1.0			
水温 ℃		13.7			14.4			13.0			12.5			
一般細菌 個/ml					67								≦ 100個	
大腸菌 —					検出								不検出	
トリウム及びその化合物 mg/l					< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					< 0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.65								≦ 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素 mg/l					< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
ジメチルジシロキサン及びトリメチルジシロキサン mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸 mg/l													≦ 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02	
クロロホルム mg/l													≦ 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1	
臭素酸 mg/l													≦ 0.01	
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ブromシクロメタン mg/l													≦ 0.03	
ブromホルム mg/l													≦ 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					< 1.0								≦ 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン mg/l					8.0								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					62								≦ 300	
蒸発残留物 mg/l					170								≦ 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
ジエオキシ mg/l					< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類 mg/l					< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					< 0.3								≦ 3	
pH値 —					6.1								5.8~8.6	
味 —													原水の味検査は行わない。	
臭気 —					異常なし								異常でないこと	
色度 度					1.5								異常でないこと	
濁度 度					0.4								≦ 5	
嫌気性芽胞菌 個/ml		3			0			0			0		≦ 2	
クアトホリジウム等 個/10l														
大腸菌 —		検出			検出			検出			不検出			

令和3年度 小浜市 水質検査結果  
 中名田(低区)簡易水道(原水):原水ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R3.5.17			R3.8.16			R3.11.17			R4.2.16			
天候	—	雨			曇り			晴れ			晴れ			
採水時間		9:44			9:58			9:39			10:15			
気温 ℃		23.0			24.0			10.0			4.0			
水温 ℃		14.6			20.6			18.5			10.6			
一般細菌 個/ml					100								≦ 100個	
大腸菌 —					検出								不検出	
トリウム及びその化合物 mg/l					< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					< 0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					1.00								≦ 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素 mg/l					< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸 mg/l													≦ 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02	
クロホルム mg/l													≦ 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1	
臭素酸 mg/l													≦ 0.01	
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ブromシクロメタン mg/l													≦ 0.03	
ブromホルム mg/l													≦ 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					< 1.0								≦ 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン mg/l					6.0								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					55								≦ 300	
蒸発残留物 mg/l					200								≦ 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
ジオキシシン mg/l					< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類 mg/l					< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					0.4								≦ 3	
pH値 —					6.1								5.8~8.6	
味 —					原水の味検査は行わない。							異常でないこと		
臭気 —					異常なし								異常でないこと	
色度 度					1.0								≦ 5	
濁度 度					< 0.1								≦ 2	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0			0			0			0			
クリプトスピリウム —														
大腸菌 —		不検出			検出			不検出			不検出			

令和3年度 小浜市 水質検査結果  
 中名田(高区)簡易水道(原水):原水ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日		R3.5.17			R3.8.16			R3.11.17			R4.2.16			
天候	—	雨			曇り			晴れ			晴れ			
採水時間		9:25			9:40			9:22			9:47			
気温 ℃		22.0			24.0			9.0			2.0			
水温 ℃		15.0			19.7			13.3			6.8			
一般細菌 個/ml					17								≦ 100個	
大腸菌 —					検出								不検出	
トリウム及びその化合物 mg/l					< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物 mg/l					< 0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物 mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素 mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.56								≦ 10	
フッ素及びその化合物 mg/l					< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物 mg/l					< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素 mg/l					< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
ジメチルシロキサン及びトリメチルシロキサン mg/l					< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン mg/l					< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸 mg/l													≦ 0.6	
クロロ酢酸 mg/l													≦ 0.02	
クロロホルム mg/l													≦ 0.06	
ジクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ジブromクロロメタン mg/l													≦ 0.1	
臭素酸 mg/l													≦ 0.01	
総トリハロメタン mg/l													≦ 0.1	
トリクロロ酢酸 mg/l													≦ 0.03	
ブromシクロメタン mg/l													≦ 0.03	
ブromホルム mg/l													≦ 0.09	
ホルムアルデヒド mg/l													≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物 mg/l					< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物 mg/l					< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物 mg/l					< 1.0								≦ 200	
マンガン及びその化合物 mg/l					< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン mg/l					7.0								≦ 200	
カルシウム、マグネシウム(硬度) mg/l					9								≦ 300	
蒸発残留物 mg/l					96								≦ 500	
陰イオン界面活性剤 mg/l					< 0.02								≦ 0.2	
ジエオキシ mg/l					< 0.00001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール mg/l					< 0.00001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤 mg/l					< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類 mg/l					< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l					0.3								≦ 3	
pH値 —					6.3								5.8~8.6	
味 —													原水の味検査は行わない。	
臭気 —					異常なし								異常でないこと	
色度 度					0.6								異常でないこと	
濁度 度					< 0.1								≦ 5	
嫌気性芽胞菌 個/ml		0			0			0			0		≦ 2	
クアトホリジウム —														
大腸菌 —		検出			検出			検出			検出			

塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。