令和4年度　小浜市　水質検査結果
農薬類項目（浄水）

項目・単位		上水道				簡易水道						目標値
		湯岡	水取	遠敷	谷田部（加斗）	加尾・西小川	国富	宮川	池河内	口田縄・新滝	中名田（低区）	
		浜っ子こども園	内外海保育園	遠敷保育園	鯉川ふれあい会館	加尾生活改善センター	国富保育園	宮川保育園	集落センター	ふれあい会館	中名田保育園	
採水日		R4.8.22	R4.8.22	R4.8.22	R4.8.22	R4.8.22	R4.8.22	R4.8.22	R4.8.22	R4.8.22	R4.8.22	
天候	—	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
採水時間		5:03	4:44	7:42	8:20	13:51	5:39	6:13	6:29	7:58	10:00	
気温	℃	24.0	24.0	26.0	28.0	32.0	24.0	24.0	24.0	26.0	31.0	
水温	℃	27.1	26.3	21.5	28.9	23.2	28.5	23.5	23.6	24.2	25.9	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（D-D）	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.05
2,2-DPA(ﾀﾞﾗﾎﾞﾝ)	mg/l	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.08
2,4-D (2,4-PA)	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.02
EPN	mg/l	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.004
MCPA	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.005
ｱｼｭﾗﾑ	mg/l	＜ 0.009	＜ 0.009	＜ 0.009	＜ 0.009	＜ 0.009	＜ 0.009	＜ 0.009	＜ 0.009	＜ 0.009	＜ 0.009	＜ 0.9
ｱｾﾌｪｰﾄ	mg/l	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.006
ｱﾄﾗｼﾞﾝ	mg/l	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.01
ｱﾆﾛﾎｽ	mg/l	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.003
ｱﾐﾄﾗｽﾞ	mg/l	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.006
ｱﾗｸﾛｰﾙ	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.03
ｲｿｷｻﾁｵﾝ	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.005
ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	mg/l	＜ 0.00001	＜ 0.00001	＜ 0.00001	＜ 0.00001	＜ 0.00001	＜ 0.00001	＜ 0.00001	＜ 0.00001	＜ 0.00001	＜ 0.00001	＜ 0.001
ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ（MIPC）	mg/l	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.01
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ（IPT）	mg/l	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.3
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ（IBP）	mg/l	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.09
ｲﾐﾉﾀｼﾞﾝ	mg/l	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.006
ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ	mg/l	＜ 0.00009	＜ 0.00009	＜ 0.00009	＜ 0.00009	＜ 0.00009	＜ 0.00009	＜ 0.00009	＜ 0.00009	＜ 0.00009	＜ 0.00009	＜ 0.009
ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.03
ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	mg/l	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.08
ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）	mg/l	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.01
ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.02
ｵｷｼﾝ銅（有機銅）	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.03
ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.1
ｶｽﾞｻﾎｽ	mg/l	＜ 0.000006	＜ 0.000006	＜ 0.000006	＜ 0.000006	＜ 0.000006	＜ 0.000006	＜ 0.000006	＜ 0.000006	＜ 0.000006	＜ 0.000006	＜ 0.0006
ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	mg/l	＜ 0.00008	＜ 0.00008	＜ 0.00008	＜ 0.00008	＜ 0.00008	＜ 0.00008	＜ 0.00008	＜ 0.00008	＜ 0.00008	＜ 0.00008	＜ 0.008
ｶﾙﾀｯﾌﾟ	mg/l	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.08
ｶﾙﾊﾞﾘﾙ（NAC）	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.02
ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ	mg/l	＜ 0.000003	＜ 0.000003	＜ 0.000003	＜ 0.000003	＜ 0.000003	＜ 0.000003	＜ 0.000003	＜ 0.000003	＜ 0.000003	＜ 0.000003	＜ 0.0003
ｷﾉｸﾗﾐﾝ（ACN）	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.005
ｷｬﾌﾟﾀﾝ	mg/l	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.3
ｸﾐﾙﾛﾝ	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.03
ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	mg/l	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 2
ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.02
ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.02
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ（CNP）	mg/l	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.0001
ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	mg/l	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.003
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ（TPN）	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.05

項目・単位		上水道				簡易水道						目標値
		湯岡	水取	遠敷	谷田部(加斗)	加尾、西小川	国富	宮川	池河内	口田縄、新滝	中名田(低区)	
		浜っ子こども園	内外海保育園	遠敷保育園	鯉川ふれあい会館	加尾生活改善センター	国富保育園	宮川保育園	集落センター	ふれあい会館	中名田保育園	
ｼｱﾅｼﾞﾝ	mg/l	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.001
ｼｱﾉﾎｽ(CYAP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.003
ｼﾞｳﾛﾝ(DCMU)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.02
ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ(DBN)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.03
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.008
ｼﾞｸﾜｯﾄ	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.01
ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.004
ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.005
ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.009
ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.006
ｼﾏｼﾞﾝ(CAT)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.003
ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.02
ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.05
ｼﾒﾄﾘﾝ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.03
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.003
ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.8
ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.01
ﾁｱｼﾞﾆﾙ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.1
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.02
ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.08
ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.3
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.02
ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.002
ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.02
ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.006
ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.005
ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.1
ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.06
ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.03
ﾊﾟﾗｺｰﾄ	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.005
ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	mg/l	< 0.000009	< 0.000009	< 0.000009	< 0.000009	< 0.000009	< 0.000009	< 0.000009	< 0.000009	< 0.000009	< 0.000009	< 0.0009
ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.01
ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.004
ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.02
ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.002
ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.02
ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.05
ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.0005

項目・単位		上水道				簡易水道						目標値
		湯岡	水取	遠敷	谷田部(加斗)	加尾、西小川	国富	宮川	池河内	口田縄、新滝	中名田(低区)	
		浜っ子こども園	内外海保育園	遠敷保育園	鯉川ふれあい会館	加尾生活改善センター	国富保育園	宮川保育園	集落センター	ふれあい会館	中名田保育園	
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.01
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.03
ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.05
ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.006
ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP)	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.007
ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.01
ﾌｻﾗｲﾄﾞ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.1
ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.03
ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.02
ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.02
ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.03
ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.05
ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.09
ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.007
ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.05
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.05
ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.1
ﾍﾞﾉﾐﾙ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.02
ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.1
ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.09
ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.005
ﾍﾟﾝﾀｿﾞﾝ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.2
ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.3
ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.02
ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.01
ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.07
ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.005
ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ)	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.7
ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.05
ﾒｿﾐﾙ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.03
ﾒﾀﾗｷｼﾙ	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.2
ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ(DMTP)	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.004
ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾟﾝ	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.04
ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.03
ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.02
ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.1
ﾓﾘﾈｰﾄ	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.005