令和7年度　小浜市　水質検査結果

湯岡上水道（原水）：ポンプ井

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16	2026/3/4	
天候	―	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	
採水時間		6:29	5:39	6:24	6:27	6:07	6:34	6:24	5:53	6:15	6:35	5:45	6:17	
気温	℃	18.0	14.0	14.0	26.0	25.0	24.0	22.0	6.0	10.0	1.0	9.0	7.0	
水温	℃	16.8	16.7	16.7	17.3	17.6	17.6	17.5	16.6	16.1	16.1	16.1	15.5	
一般細菌	個/ml					6								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					0.45								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l					8								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l					10								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	mg/l					33								≦ 300
蒸発残留物	mg/l					98								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l					0.000002								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/l					＜0.3								≦ 3
pH値	―					6.6								5.8～8.6
臭気	―					異常なし								異常でないこと
色度	度					＜0.5								≦ 5
濁度	度					＜0.1								≦ 2
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ														
大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	

令和7年度　小浜市　水質検査結果

水取上水道（原水）：ポンプ井

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16	2026/3/4	
天候	―	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	
採水時間		9:40	8:08	11:29	11:13	8:29	11:10	11:10	8:13	11:16	9:43	8:10	11:20	
気温	℃	18.0	14.0	23.0	33.0	29.0	32.0	26.0	6.0	10.0	4.0	8.0	8.0	
水温	℃	15.6	15.5	16.8	17.2	17.7	19.7	18.3	14.1	15.5	15.0	13.2	14.2	
一般細菌	個/ml					0								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					0.53								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l					12								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l					9								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	mg/l					34								≦ 300
蒸発残留物	mg/l					140								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/l					＜0.3								≦ 3
pH値	―					6.7								5.8～8.6
臭気	―					異常なし								異常でないこと
色度	度					＜0.5								≦ 5
濁度	度					＜0.1								≦ 2
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ														
大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	

令和7年度　小浜市　水質検査結果

遠敷上水道（原水）：ポンプ井

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16	2026/3/4	
天候	―	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	
採水時間		11:15	11:08	11:05	10:58	11:41	10:55	10:55	11:17	10:58	10:59	11:53	10:58	
気温	℃	18.0	19.0	22.0	33.0	34.0	32.0	25.0	7.0	11.0	6.0	8.0	8.0	
水温	℃	15.2	16.4	18.0	16.5	21.0	20.2	20.5	16.9	16.5	14.6	13.5	13.5	
一般細菌	個/ml					0								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					0.53								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l					8								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l					9								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	mg/l					42								≦ 300
蒸発残留物	mg/l					98								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l					0.000003								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/l					＜0.3								≦ 3
pH値	―					6.7								5.8～8.6
臭気	―					異常なし								異常でないこと
色度	度					＜0.5								≦ 5
濁度	度					＜0.1								≦ 2
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ														
大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	

令和7年度　小浜市　水質検査結果

谷田部上水道（原水）：ポンプ井

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16	2026/3/4	
天候	―	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	
採水時間		10:03	9:01	10:04	10:03	10:00	9:58	13:15	9:03	10:00	10:00	9:00	10:04	
気温	℃	18.0	16.0	19.0	30.0	30.0	31.0	26.0	7.0	10.0	5.0	8.0	8.0	
水温	℃	14.5	15.1	12.8	13.7	16.1	16.7	18.9	18.8	19.8	19.2	17.5	16.8	
一般細菌	個/ml					0								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					0.35								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l					6								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l					9								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	mg/l					27								≦ 300
蒸発残留物	mg/l					51								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l					0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/l					＜0.3								≦ 3
pH値	―					6.7								5.8～8.6
臭気	―					異常なし								異常でないこと
色度	度					＜0.5								≦ 5
濁度	度					＜0.1								≦ 2
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ														
大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	

令和7年度　小浜市　水質検査結果

四谷観測井戸（原水）：ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日					2025/8/20								
天候　ー					晴れ								
採水時間					5:50								
気温　℃					25.0								
水温　℃					15.5								
一般細菌　個/ml					36								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物　mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物　mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素　mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/l					0.50								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物　mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物　mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素　mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ　mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸　mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ　mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.1
臭素酸　mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ　mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物　mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物　mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物　mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物　mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物　mg/l					8								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物　mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ　mg/l					8								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)　mg/l					34								≦ 300
蒸発残留物　mg/l					100								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ　mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類　mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)　mg/l					＜0.3								≦ 3
pH値　—					6.4								5.8～8.6
臭気　—					異常なし								異常でないこと
色度　度					＜0.5								≦ 5
濁度　度					＜0.1								≦ 2
嫌気性芽胞菌　個/ml													
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ													
大腸菌　—					不検出								

令和7年度　小浜市　水質検査結果

堅海簡易水道（原水）：ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日					2025/8/20								
天候　—					晴れ								
採水時間					12:49								
気温　℃					33.0								
水温　℃					16.5								
一般細菌　個/ml					1								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物　mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物　mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素　mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/l					0.55								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物　mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物　mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素　mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ　mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸　mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ　mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.1
臭素酸　mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ　mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物　mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物　mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物　mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物　mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物　mg/l					9								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物　mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ　mg/l					12								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)　mg/l					24								≦ 300
蒸発残留物　mg/l					88								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ　mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類　mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)　mg/l					0.4								≦ 3
pH値　—					6.3								5.8～8.6
臭気　—					異常なし								異常でないこと
色度　度					＜0.5								≦ 5
濁度　度					＜0.1								≦ 2
嫌気性芽胞菌　個/ml					0								
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ													
大腸菌　—					不検出								

令和7年度　小浜市　水質検査結果

泊簡易水道（原水）：着水井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19			2026/2/16		
天候 ー		曇り			晴れ			雨			曇り		
採水時間		5:04			5:22			5:25			5:16		
気温 ℃		13.0			25.0			6.0			9.0		
水温 ℃		13.5			23.3			11.5			9.5		
一般細菌 個/ml					36								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物 mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物 mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物 mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物 mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物 mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l					0.21								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物 mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物 mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素 mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸 mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸 mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l													≦ 0.1
臭素酸 mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物 mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物 mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物 mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 mg/l					9								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ mg/l					14								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度) mg/l					13								≦ 300
蒸発残留物 mg/l					81								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤 mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類 mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量) mg/l					0.9								≦ 3
pH値 —					6.7								5.8～8.6
臭気 —					微土臭								異常でないこと
色度 度					6.0								≦ 5
濁度 度					1.2								≦ 2
嫌気性芽胞菌 個/ml		2			0			2			2		
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ													
大腸菌 —		検出			検出			検出			検出		

令和7年度　小浜市　水質検査結果

仏谷簡易水道（原水）：ポンプ井

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日			2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19			2026/2/16		
天候	―		曇り			晴れ			雨			曇り		
採水時間			11:30			12:39			11:40			12:17		
気温	℃		19.0			33.0			8.0			8.0		
水温	℃		16.6			18.2			16.2			15.8		
一般細菌	個/ml					0								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					＜0.05								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l					15								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l					0.42								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l					22								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	mg/l					57								≦ 300
蒸発残留物	mg/l					120								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/l					＜0.3								≦ 3
pH値	―					6.5								5.8～8.6
臭気	―					微青草臭								異常でないこと
色度	度					11								≦ 5
濁度	度					4.4								≦ 2
嫌気性芽胞菌	個/ml		0			0			0			1		
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ														
大腸菌	―		不検出			不検出			不検出			不検出		

令和7年度　小浜市　水質検査結果

加尾・西小川簡易水道（原水）：ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日					2025/8/20								
天候　—					晴れ								
採水時間					13:24								
気温　℃					33.0								
水温　℃					16.5								
一般細菌　個/ml					12								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物　mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物　mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素　mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/l					0.35								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物　mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物　mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素　mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ　mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸　mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ　mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.1
臭素酸　mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ　mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物　mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物　mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物　mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物　mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物　mg/l					14								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物　mg/l					0.023								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ　mg/l					24								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)　mg/l					24								≦ 300
蒸発残留物　mg/l					120								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ　mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類　mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)　mg/l					0.4								≦ 3
pH値　—					6.6								5.8～8.6
臭気　—					異常なし								異常でないこと
色度　度					3.8								≦ 5
濁度　度					4.4								≦ 2
嫌気性芽胞菌　個/ml					0								
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ													
大腸菌　—					不検出								

令和7年度　小浜市　水質検査結果

宇久簡易水道（原水）：ろ過機入口

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19			2026/2/16		
天候　—		曇り			晴れ			雨			曇り		
採水時間		11:46			13:05			11:54			12:30		
気温　℃		18.0			33.0			8.0			8.0		
水温　℃		13.5			20.6			14.0			9.7		
一般細菌　個/ml					18								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物　mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物　mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素　mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/l					0.39								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物　mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物　mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素　mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ　mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸　mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ　mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.1
臭素酸　mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ　mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物　mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物　mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物　mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物　mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物　mg/l					14								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物　mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ　mg/l					20								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)　mg/l					43								≦ 300
蒸発残留物　mg/l					150								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ　mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類　mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)　mg/l					0.3								≦ 3
pH値　—					6.5								5.8～8.6
臭気　—					異常なし								異常でないこと
色度　度					2.0								≦ 5
濁度　度					4.4								≦ 2
嫌気性芽胞菌　個/ml		0			0			3			0		
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ													
大腸菌　—		検出			検出			検出			不検出		

令和7年度　小浜市　水質検査結果

田烏簡易水道（原水）：オーバーフロー管

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16	2026/3/4	
天候	ー	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	
採水時間		4:44	4:41	4:41	4:34	4:57	4:38	4:41	5:00	4:25	4:41	4:50	4:30	
気温	℃	19.0	13.0	13.0	26.0	24.0	23.0	21.0	6.0	10.0	0.0	9.0	7.0	
水温	℃	13.7	13.3	13.5	15.8	17.2	17.3	16.3	12.4	12.6	11.4	11.7	11.3	
一般細菌	個/ml					0								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					1.2								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l					9								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l					13								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	mg/l					64								≦ 300
蒸発残留物	mg/l					130								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/l					＜0.3								≦ 3
pH値	―					6.5								5.8～8.6
臭気	―					異常なし								異常でないこと
色度	度					＜0.5								≦ 5
濁度	度					0.1								≦ 2
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等	個/10l		0			0			0			0		
大腸菌	―	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	

令和7年度　小浜市　水質検査結果

国富簡易水道（原水）：ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日					2025/8/20								
天候　—					晴れ								
採水時間					12:20								
気温　℃					33.0								
水温　℃					20.5								
一般細菌　個/ml					1								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物　mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物　mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素　mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/l					0.55								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物　mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物　mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素　mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ　mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸　mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ　mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.1
臭素酸　mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ　mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物　mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物　mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物　mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物　mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物　mg/l					6								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物　mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ　mg/l					8								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)　mg/l					37								≦ 300
蒸発残留物　mg/l					100								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ　mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類　mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)　mg/l					0.7								≦ 3
pH値　—					6.7								5.8～8.6
臭気　—					微青草臭								異常でないこと
色度　度					＜0.5								≦ 5
濁度　度					＜0.1								≦ 2
嫌気性芽胞菌　個/ml					0								
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ													
大腸菌　—					不検出								

令和7年度　小浜市　水質検査結果

太良庄簡易水道（原水）：ろ過池

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19			2026/2/16		
天候　—		曇り			晴れ			雨			曇り		
採水時間		7:45			8:00			7:43			7:33		
気温　℃		14.0			27.0			6.0			8.0		
水温　℃		13.8			21.7			12.7			10.0		
一般細菌　個/ml					3200								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物　mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物　mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素　mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/l					0.28								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物　mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物　mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素　mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ　mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸　mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ　mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.1
臭素酸　mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ　mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物　mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物　mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物　mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物　mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物　mg/l					11								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物　mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ　mg/l					13								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)　mg/l					47								≦ 300
蒸発残留物　mg/l					130								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ　mg/l					0.000006								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類　mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)　mg/l					0.5								≦ 3
pH値　—					6.6								5.8～8.6
臭気　—					異常なし								異常でないこと
色度　度					1.8								≦ 5
濁度　度					0.3								≦ 2
嫌気性芽胞菌　個/ml		0			0			0			0		
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ													
大腸菌　—		検出			検出			検出			不検出		

令和7年度　小浜市　水質検査結果

宮川簡易水道（原水）：ポンプ井

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日					2025/8/20								
天候　—					晴れ								
採水時間					12:01								
気温　℃					33.0								
水温　℃					20.3								
一般細菌　個/ml					44								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物　mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物　mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素　mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/l					0.05								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物　mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物　mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素　mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ　mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ　mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸　mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ　mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.1
臭素酸　mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ　mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物　mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物　mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物　mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物　mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物　mg/l					14								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物　mg/l					0.008								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ　mg/l					11								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)　mg/l					29								≦ 300
蒸発残留物　mg/l					140								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ　mg/l					0.000006								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類　mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)　mg/l					＜0.3								≦ 3
pH値　—					6.6								5.8～8.6
臭気　—					異常なし								異常でないこと
色度　度					0.8								≦ 5
濁度　度					0.2								≦ 2
嫌気性芽胞菌　個/ml					0								
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ													
大腸菌　—					不検出								

令和7年度　小浜市　水質検査結果

門前・三分一簡易水道（原水）：オーバーフロー管

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16	2026/3/4	
天候	―	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	
採水時間		7:41	6:31	7:36	7:41	7:21	7:49	7:33	6:47	7:25	7:44	6:55	7:27	
気温	℃	17.0	13.0	14.0	27.0	25.0	24.0	22.0	6.0	10.0	2.0	8.0	7.0	
水温	℃	13.4	12.9	13.1	15.6	16.5	16.6	16.2	11.8	12.0	10.5	10.2	10.7	
一般細菌	個/ml					25								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					0.25								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l					5								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l					9								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	mg/l					62								≦ 300
蒸発残留物	mg/l					99								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/l					＜0.3								≦ 3
pH値	―					6.6								5.8～8.6
臭気	―					異常なし								異常でないこと
色度	度					＜0.5								≦ 5
濁度	度					＜0.1								≦ 2
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等	個/10l		0			0			0			0		
大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	

令和7年度　小浜市　水質検査結果

池河内簡易水道（原水）：ポンプ井

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16	2026/3/4	
天候	―	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	
採水時間		10:55	10:52	10:47	10:40	11:02	10:37	10:36	10:57	10:41	10:41	11:37	10:43	
気温	℃	18.0	18.0	21.0	32.0	32.0	31.0	24.0	7.0	10.0	5.0	7.0	7.0	
水温	℃	12.1	12.0	13.0	16.3	22.0	19.8	20.3	16.2	15.5	12.0	8.1	8.5	
一般細菌	個/ml					4								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					0.67								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l					6								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l					6								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	mg/l					42								≦ 300
蒸発残留物	mg/l					72								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/l					＜0.3								≦ 3
pH値	―					6.7								5.8～8.6
臭気	―					異常なし								異常でないこと
色度	度					0.5								≦ 5
濁度	度					0.3								≦ 2
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等	個/10l		0			0			0			0		
大腸菌	―	不検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	

令和7年度　小浜市　水質検査結果

口田縄・新滝簡易水道（原水）：ポンプ井

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		2025/4/23	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/9	2025/8/20	2025/9/3	2025/10/6	2025/11/19	2025/12/3	2026/1/7	2026/2/16	2026/3/4	
天候	ー	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	
採水時間		10:30	10:11	10:21	10:18	10:15	10:13	10:12	10:10	10:16	10:17	10:50	10:20	
気温	℃	18.0	18.0	21.0	32.0	31.0	31.0	25.0	7.0	11.0	5.0	8.0	7.0	
水温	℃	13.5	13.5	14.5	17.2	21.7	19.4	19.8	17.8	17.8	15.2	13.0	12.6	
一般細菌	個/ml					1								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					0.56								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l					9								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l					10								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	mg/l					41								≦ 300
蒸発残留物	mg/l					100								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l					0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/l					＜0.3								≦ 3
pH値	―					6.6								5.8～8.6
臭気	―					異常なし								異常でないこと
色度	度					＜0.5								≦ 5
濁度	度					＜0.1								≦ 2
嫌気性芽胞菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ			0			0			0			0		
大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	

令和7年度　小浜市　水質検査結果

下根来簡易水道（原水）：原水取水口

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日			2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19		2026/2/16			
天候	―		曇り			晴れ			雨		曇り			
採水時間			6:00			6:33			6:18		6:18			
気温	℃		13.0			25.0			6.0		8.0			
水温	℃		13.6			20.7			13.8		7.5			
一般細菌	個/ml					7								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					0.67								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l					6								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l					7								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	mg/l					76								≦ 300
蒸発残留物	mg/l					130								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l					0.000002								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/l					＜0.3								≦ 3
pH値	―					6.6								5.8～8.6
臭気	―					異常なし								異常でないこと
色度	度					＜0.5								≦ 5
濁度	度					0.1								≦ 2
嫌気性芽胞菌	個/ml		0			0			0			0		
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ														
大腸菌	―		不検出			検出			検出			検出		

令和7年度　小浜市　水質検査結果

須縄簡易水道（原水）：原水取水口

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日			2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19			2026/2/16		
天候	―		曇り			晴れ			雨			曇り		
採水時間			10:24			10:31			10:31			11:04		
気温	℃		18.0			31.0			7.0			7.0		
水温	℃		13.6			14.5			12.5			11.9		
一般細菌	個/ml					24								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					0.74								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l					6								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l					9								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	mg/l					74								≦ 300
蒸発残留物	mg/l					160								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l					0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/l					＜0.3								≦ 3
pH値	―					6.6								5.8～8.6
臭気	―					異常なし								異常でないこと
色度	度					0.6								≦ 5
濁度	度					0.1								≦ 2
嫌気性芽胞菌	個/ml		0			0			0			0		
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等	個/10l													
大腸菌	―		不検出			検出			不検出			検出		

令和7年度　小浜市　水質検査結果

中名田（低区）簡易水道（原水）：原水ポンプ井

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日			2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19			2026/2/16		
天候	ー		曇り			晴れ			雨			曇り		
採水時間			9:53			9:54			9:56			10:31		
気温	℃		17.0			31.0			7.0			8.0		
水温	℃		13.8			21.8			16.5			8.9		
一般細菌	個/ml					1								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					0.82								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l					8								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l					9								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	mg/l					64								≦ 300
蒸発残留物	mg/l					150								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l					0.000003								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/l					0.3								≦ 3
pH値	—					6.6								5.8～8.6
臭気	—					異常なし								異常でないこと
色度	度					＜0.5								≦ 5
濁度	度					＜0.1								≦ 2
嫌気性芽胞菌	個/ml		0			0			0			0		
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ														
大腸菌	—		不検出			不検出			検出			不検出		

令和7年度　小浜市　水質検査結果

中名田（高区）簡易水道（原水）：原水ポンプ井

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日			2025/5/12			2025/8/20			2025/11/19			2026/2/16		
天候	―		曇り			晴れ			雨			曇り		
採水時間			9:34			9:35			9:38			10:02		
気温	℃		16.0			29.0			7.0			8.0		
水温	℃		13.9			22.5			13.3			7.5		
一般細菌	個/ml					7								≦ 100個
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					＜0.00005								≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					0.36								≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l					＜0.08								≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l					＜0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l					＜0.0002								≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.004								≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l					＜0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	塩素消毒による生成物なので、原水での当項目の検査は行わない。												≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l					＜0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					＜0.01								≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l					7								≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l					＜0.005								≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l					9								≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	mg/l					13								≦ 300
蒸発残留物	mg/l					81								≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.02								≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l					＜0.000001								≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l					＜0.002								≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l					＜0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/l					0.3								≦ 3
pH値	―					6.3								5.8～8.6
臭気	―					異常なし								異常でないこと
色度	度					＜0.5								≦ 5
濁度	度					＜0.1								≦ 2
嫌気性芽胞菌	個/ml		0			0			0			0		
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ														
大腸菌	―		不検出			検出			検出			検出		