

令和3年度 小浜市 水質検査結果
湯岡上水道(浄水):浜っ子こども園

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り								
採水時間	6:51	7:05	6:41	6:47	7:12	6:48								
気温	℃ 7.0	11.0	21.0	23.0	27.0	25.0								
水温	℃ 16.7	16.9	19.5	21.3	23.5	23.8								
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0							≦ 100個	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.00005	
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.42		0.47								≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸	mg/l	< 0.06			< 0.06								≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02	
クロホルム	mg/l	< 0.006			< 0.006								≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l	< 0.009			< 0.009								≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02			< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03			< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l				8								≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	9	10	9	9	9							≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l				30								≦ 300	
蒸発残留物	mg/l				80								≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	< 0.3						≦ 3	
pH値	—	6.7	6.7	6.7	6.5	6.4	6.5						5.8~8.6	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						≦ 5	
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
水取上水道(浄水):内外海保育園

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り								
採水時間	6:35	6:49	6:22	6:19	6:52	6:27								
気温	℃ 6.0	10.0	21.0	23.0	26.0	24.0								
水温	℃ 17.5	17.5	20.9	23.6	26.2	24.6								
一般細菌	個/ml 0	0	0	0	0	0							≦ 100個	
大腸菌	— 不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.00005	
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.52		0.57								≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸	mg/l	< 0.06			< 0.06								≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02	
クロホルム	mg/l	< 0.006			< 0.006								≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l	< 0.009			< 0.009								≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02			< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03			< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l				13								≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	8	9	8	8	8							≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					34							≦ 300	
蒸発残留物	mg/l					120							≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	< 0.3						≦ 3	
pH値	— 6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	6.5							5.8~8.6	
味	— 異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと	
臭気	— 異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと	
色度	度 < 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							≦ 5	
濁度	度 < 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
遠敷上水道(浄水):遠敷保育園

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り								
採水時間	9:08	9:24	8:51	9:27	9:42	9:13								
気温	℃ 12.0	17.0	22.0	25.0	31.0	25.0								
水温	℃ 15.3	15.7	17.8	21.3	23.0	21.5								
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0							≦ 100個	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.00005	
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.49		0.55								≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸	mg/l	< 0.06			< 0.06								≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02	
クロホルム	mg/l	< 0.006			< 0.006								≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l	< 0.009			< 0.009								≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02			< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03			< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l				8								≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	8	9	8	8	8							≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					43							≦ 300	
蒸発残留物	mg/l					94							≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3						≦ 3	
pH値	—	6.7	6.6	6.7	6.5	6.4	6.5						5.8~8.6	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						≦ 5	
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
 谷田部上水道(浄水): 鯉川ふれあい会館

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8							
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り							
採水時間	11:03	11:59	12:50	12:50	9:42	12:25							
気温	℃ 19.0	22.0	27.0	27.0	34.0	27.0							
水温	℃ 18.0	18.7	22.3	24.8	30.5	27.2							
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0							≦ 100個
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.26		0.34								≦ 10
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	< 0.06			< 0.06								≦ 0.6
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02
クロホルム	mg/l	< 0.006			< 0.006								≦ 0.06
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03
ブromホルム	mg/l	< 0.009			< 0.009								≦ 0.09
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02			< 0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03			< 0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1
ナトリウム及びその化合物	mg/l				6								≦ 200
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05
塩化物イオン	mg/l	8	8	8	8	8							≦ 200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l				30								≦ 300
蒸発残留物	mg/l				78								≦ 500
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	< 0.3						≦ 3
pH値	—	6.8	6.7	6.8	6.5	6.4	6.5						5.8~8.6
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						≦ 5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						≦ 2

令和3年度 小浜市 水質検査結果
 谷田部上水道(浄水):西相生集落センター

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	—	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り							
採水時間	10:31	11:06	12:14	12:23	11:30	11:58								
気温	℃	19.0	22.0	26.0	27.0	33.0	27.0							
水温	℃	18.3	18.9	22.8	24.5	31.0	26.9							
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							≦ 100個
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出
カドミウム及びその化合物	mg/l					< 0.0003							≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005							≦ 0.0005	
セレン及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l					< 0.002							≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004							≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001							≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.25			0.33							≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l					< 0.08							≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l					< 0.1							≦ 1	
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
塩素酸	mg/l		< 0.06			< 0.06							≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002							≦ 0.02	
クロホルム	mg/l		< 0.006			< 0.006							≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.003			< 0.003							≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l		< 0.01			< 0.01							≦ 0.1	
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001							≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l		< 0.01			< 0.01							≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l		< 0.003			< 0.003							≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l		< 0.003			< 0.003							≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l		< 0.009			< 0.009							≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l		< 0.008			< 0.008							≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l					< 0.01							≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l		< 0.02			< 0.02							≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l		< 0.03			< 0.03							≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l					< 0.01							≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l					6							≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l					< 0.005							≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	8	8	8	8	8	8						≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					25							≦ 300	
蒸発残留物	mg/l					72							≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02							≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l					< 0.000001							≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l					< 0.000001							≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l					< 0.002							≦ 0.02	
フェノール類	mg/l					< 0.0005							≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.6	< 0.3						≦ 3	
pH値	—	6.8	6.7	6.8	6.6	6.5	6.6						5.8~8.6	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						≦ 5	
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
 堅海簡易水道(浄水):堅海児童センター

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	—	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り							
採水時間	5:24	5:30	5:23	5:11	5:25	5:22								
気温	℃	6.0	9.0	20.0	22.0	26.0	24.0							
水温	℃	16.8	17.1	20.1	23.1	26.5	24.8							
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0						≦ 100個	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l					< 0.0003							≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005							≦ 0.00005	
セレン及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l					< 0.002							≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004				< 0.004							≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001				< 0.001							≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.56			0.44							≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l					< 0.08							≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l					< 0.1							≦ 1	
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
塩素酸	mg/l	< 0.06				< 0.06							≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002				< 0.002							≦ 0.02	
クロホルム	mg/l	< 0.006				< 0.006							≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003				< 0.003							≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01				< 0.01							≦ 0.1	
臭素酸	mg/l	< 0.001				< 0.001							≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01				< 0.01							≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003				< 0.003							≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003				< 0.003							≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l	< 0.009				< 0.009							≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008				< 0.008							≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l					< 0.01							≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02				< 0.02							≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03				< 0.03							≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l					0.01							≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l					9							≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l					< 0.005							≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	14	13	12	12	11	11						≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					23							≦ 300	
蒸発残留物	mg/l					97							≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02							≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l					< 0.000001							≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l					< 0.000001							≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l					< 0.002							≦ 0.02	
フェノール類	mg/l					< 0.0005							≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3						≦ 3	
pH値	—	6.2	6.0	6.2	6.0	6.0	6.2						5.8~8.6	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
色度	度	< 0.5	< 0.6	< 0.5	< 0.5	1.3	0.5						≦ 5	
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1						≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
 泊簡易水道(浄水):彦姫神社

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り								
採水時間	5:36	5:42	5:33	5:25	5:42	5:34								
気温	℃ 6.0	10.0	20.0	22.0	26.0	24.0								
水温	℃ 16.9	17.2	20.4	23.6	27.1	25.1								
一般細菌	個/ml 0	0	0	0	0	0								≦ 100個
大腸菌	— 不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.00005	
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.33		0.33								≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸	mg/l	< 0.06			0.08								≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02	
クロホルム	mg/l	< 0.006			0.015								≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			< 0.003								≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l		0.01		0.03								≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l		0.006		0.005								≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l		0.003		0.015								≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l	< 0.009			< 0.009								≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.13		0.05								≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l		0.03		< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l				9								≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	15	15	14	13	14	13						≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l				10								≦ 300	
蒸発残留物	mg/l				110								≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7						≦ 3	
pH値	— 6.5	6.1	6.6	6.2	6.5	6.7							5.8~8.6	
味	— 異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと	
臭気	— 異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと	
色度	度 1.7	1.9	2.0	2.7	1.6	1.7							≦ 5	
濁度	度 0.4	0.4	0.6	0.5	0.1	0.3							≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
 仏谷簡易水道(浄水):ふれあい会館

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	—	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り							
採水時間	5:50	5:57	5:44	5:38	5:58	5:47								
気温	℃	6.0	10.0	20.0	23.0	26.0	24.0							
水温	℃	15.7	16.0	18.6	21.5	24.8	23.2							
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0						≦ 100個	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l					< 0.0003							≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005							≦ 0.00005	
セレン及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l					< 0.002							≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004							≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001							≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.05			< 0.05							≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l					< 0.08							≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l					< 0.1							≦ 1	
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
塩素酸	mg/l		0.58			0.58							≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002							≦ 0.02	
クロホルム	mg/l		< 0.006			< 0.006							≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.003			< 0.003							≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l		< 0.01			< 0.01							≦ 0.1	
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001							≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l		< 0.01			0.01							≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			< 0.003							≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l		< 0.003			< 0.003							≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l		< 0.009			< 0.009							≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l		< 0.008			< 0.008							≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l					< 0.01							≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l		< 0.02			< 0.02							≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l		0.04			< 0.03							≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l					< 0.01							≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l					18							≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l					< 0.005							≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	24	25	24	25	24	24						≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					60							≦ 300	
蒸発残留物	mg/l					150							≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02							≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l					< 0.000001							≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l					< 0.000001							≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l					< 0.002							≦ 0.02	
フェノール類	mg/l					< 0.0005							≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3						≦ 3	
pH値	—	6.2	5.9	6.2	6.0	6.1	6.2						5.8~8.6	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
色度	度	0.9	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						≦ 5	
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
 加尾西小川簡易水道(浄水):加尾生活改善センター

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8							
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り							
採水時間	6:09	6:15	5:58	5:53	6:18	6:01							
気温	℃ 6.0	9.0	20.0	23.0	26.0	24.0							
水温	℃ 14.5	15.1	17.5	20.3	22.0	21.5							
一般細菌	個/ml 0	0	0	0	0	0							≦ 100個
大腸菌	— 不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.33			0.37							≦ 10
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l		0.32		< 0.06								≦ 0.6
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02
クロホルム	mg/l	< 0.006			< 0.006								≦ 0.06
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03
ブromホルム	mg/l	< 0.009			< 0.009								≦ 0.09
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					0.01							≦ 1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02			< 0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03			< 0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1
ナトリウム及びその化合物	mg/l					14							≦ 200
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05
塩化物イオン	mg/l	24	24	24	24	23	22						≦ 200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					26							≦ 300
蒸発残留物	mg/l					110							≦ 500
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3						≦ 3
pH値	— 6.3	6.0	6.3	6.1	6.2	6.2							5.8~8.6
味	— 異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
臭気	— 異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
色度	度 1.3	0.7	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7							≦ 5
濁度	度 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							≦ 2

令和3年度 小浜市 水質検査結果
 宇久簡易水道(浄水): 民宿 うらたに

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り								
採水時間	6:21	6:31	6:09	6:05	6:34	6:13								
気温	℃ 6.0	10.0	20.0	23.0	26.0	24.0								
水温	℃ 14.7	16.1	18.9	22.5	24.5	23.4								
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0							≦ 100個	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.00005	
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.44		0.48								≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸	mg/l	< 0.06			0.20								≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02	
クロホルム	mg/l	< 0.006			0.007								≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.006								≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			0.012								≦ 0.1	
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01			0.03								≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			0.005								≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003			0.010								≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l	< 0.009			0.009								≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02			0.03								≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03			< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l				13								≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	20	21	20	19	20	19						≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					39							≦ 300	
蒸発残留物	mg/l					120							≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.6	0.4						≦ 3	
pH値	—	6.3	6.1	6.3	6.1	6.2	6.2						5.8~8.6	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
色度	度	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	1.2						≦ 5	
濁度	度	0.3	0.2	0.4	0.2	0.5	0.6						≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
田島簡易水道(浄水): 観光協会

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り								
採水時間	4:55	5:05	4:55	4:40	4:59	4:50								
気温	℃ 6.0	8.0	20.0	22.0	26.0	24.0								
水温	℃ 16.2	16.5	19.3	21.6	25.9	24.0								
一般細菌	個/ml 0	0	0	9	0	0							≦ 100個	
大腸菌	— 不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.0005	
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		1.20		1.20								≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸	mg/l	< 0.06			< 0.06								≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02	
クロホルム	mg/l	< 0.006			< 0.006								≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l	< 0.009			< 0.009								≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02			< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03			< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l				9								≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	14	14	14	14	13	13						≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					57							≦ 300	
蒸発残留物	mg/l					150							≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3						≦ 3	
pH値	— 6.3	6.0	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1						5.8~8.6	
味	— 異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
臭気	— 異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
色度	度 < 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						≦ 5	
濁度	度 < 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
 国富簡易水道(浄水):国富保育園

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8							
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り							
採水時間	7:24	7:31	7:11	7:37	7:38	7:31							
気温	℃ 7.0	12.0	21.0	23.0	28.0	25.0							
水温	℃ 16.8	17.6	20.2	23.8	27.0	25.2							
一般細菌	個/ml 0	0	0	0	0	0							≦ 100個
大腸菌	— 不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.47		0.56								≦ 10
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l		0.08		< 0.06								≦ 0.6
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02
クロホルム	mg/l	< 0.006			< 0.006								≦ 0.06
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01			0.01								≦ 0.1
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03
ブromホルム	mg/l	< 0.009			< 0.009								≦ 0.09
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02			0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03			< 0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1
ナトリウム及びその化合物	mg/l				6								≦ 200
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05
塩化物イオン	mg/l	7	8	7	8	7	7						≦ 200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					41							≦ 300
蒸発残留物	mg/l					100							≦ 500
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						≦ 3
pH値	— 6.4	6.1	6.3	6.2	6.2	6.1							5.8~8.6
味	— 異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
臭気	— 異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
色度	度 < 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							≦ 5
濁度	度 < 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							≦ 2

令和3年度 小浜市 水質検査結果
 太良庄簡易水道(浄水):若宮神社

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り								
採水時間	7:34	7:46	7:23	7:50	7:55	7:43								
気温	℃ 8.0	12.0	21.0	24.0	29.0	25.0								
水温	℃ 15.7	16.1	19.0	21.7	25.7	23.7								
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0							≦ 100個	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.00005	
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.24		0.28								≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸	mg/l	< 0.06			< 0.06								≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02	
クロホルム	mg/l	< 0.006			< 0.006								≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01			0.01								≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003			0.004								≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l	< 0.009			< 0.009								≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02			< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03			< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l				11								≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	12	13	12	11	13	12						≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					47							≦ 300	
蒸発残留物	mg/l					110							≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.5	0.4						≦ 3	
pH値	—	6.4	6.5	6.3	6.2	6.2	6.1						5.8~8.6	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						≦ 5	
濁度	度	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1						≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
宮川簡易水道(浄水):宮川保育園

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り								
採水時間	7:51	8:03	7:37	8:05	8:12	7:58								
気温	℃ 8.0	13.0	22.0	25.0	29.0	25.0								
水温	℃ 15.8	16.5	19.3	23.8	25.8	24.7								
一般細菌	個/ml 0	0	0	0	0	0								≦ 100個
大腸菌	— 不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.00005	
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.05			< 0.05								≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l				0.10								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸	mg/l	< 0.06			< 0.06								≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02	
クロホルム	mg/l	< 0.006			< 0.006								≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l	< 0.009			< 0.009								≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02			0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03			< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l				15								≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	10	11	14	10	10							≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l				31								≦ 300	
蒸発残留物	mg/l				120								≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3						≦ 3	
pH値	— 6.5	6.5	6.4	6.3	6.3	6.2							5.8~8.6	
味	— 異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと	
臭気	— 異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと	
色度	度 0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							≦ 5	
濁度	度 < 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
 門前 三分一簡易水道(浄水):明通寺

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8							
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り							
採水時間	8:37	8:43	8:15	8:48	8:54	8:37							
気温	℃ 9.0	13.0	21.0	25.0	29.0	24.0							
水温	℃ 12.4	13.6	15.1	17.1	18.6	16.6							
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0							≦ 100個
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.20		0.22								≦ 10
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01
塩素酸	mg/l	< 0.06			< 0.06								≦ 0.6
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02
クロホルム	mg/l	< 0.006			< 0.006								≦ 0.06
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03
ブromホルム	mg/l	< 0.009			< 0.009								≦ 0.09
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02			0.02								≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03			< 0.03								≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1
ナトリウム及びその化合物	mg/l				5								≦ 200
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05
塩化物イオン	mg/l	9	9	9	9	9							≦ 200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l				60								≦ 300
蒸発残留物	mg/l				120								≦ 500
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						≦ 3
pH値	—	6.4	6.5	6.4	6.2	6.2	6.4						5.8~8.6
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						≦ 5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						≦ 2

令和3年度 小浜市 水質検査結果
池河内簡易水道(浄水):集落センター

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り								
採水時間	8:10	8:29	7:55	8:23	8:35	8:14								
気温	℃ 9.0	13.0	21.0	25.0	29.0	24.0								
水温	℃ 12.6	14.0	15.3	19.5	22.1	21.4								
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0							≦ 100個	
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.00005	
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.43		0.60								≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸	mg/l	< 0.06			< 0.06								≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02	
クロホルム	mg/l	< 0.006			< 0.006								≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l	< 0.009			< 0.009								≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02			< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03			< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l				6								≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	7	7	6	6	6	6						≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					45							≦ 300	
蒸発残留物	mg/l					100							≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						≦ 3	
pH値	—	6.6	6.6	6.5	6.3	6.2	6.4						5.8~8.6	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						≦ 5	
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
 口田縄 新滝簡易水道(浄水):口田縄ふれあい会館

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り								
採水時間	9:39	9:58	11:20	11:18	10:20	11:01								
気温	℃ 14.0	21.0	26.0	27.0	32.0	27.0								
水温	℃ 14.7	16.0	19.7	23.2	26.1	24.0								
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0								≦ 100個
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.00005	
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.34		0.47								≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸	mg/l	< 0.06			< 0.06								≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02	
クロホルム	mg/l	< 0.006			< 0.006								≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01			0.01								≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l	< 0.009			0.009								≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02			< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03			< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l				9								≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	12	13	11	10	10							≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l				38								≦ 300	
蒸発残留物	mg/l				110								≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3						≦ 3	
pH値	—	6.6	6.6	6.5	6.4	6.3	6.4						5.8~8.6	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						≦ 5	
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
下根来簡易水道(浄水):下根来生活改善センター

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	—	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り							
採水時間	8:53	9:04	8:36	9:06	9:17	8:56								
気温	℃	10.0	14.0	22.0	25.0	29.0	24.0							
水温	℃	14.0	14.7	18.3	21.5	25.0	23.7							
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							≦ 100個
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/l					< 0.0003							≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005							≦ 0.00005	
セレン及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l					< 0.002							≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l	<	0.004			< 0.004							≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<	0.001			< 0.001							≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.47			0.55							≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l					< 0.08							≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l					< 0.1							≦ 1	
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01	
塩素酸	mg/l		0.27			< 0.06							≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l	<	0.002			< 0.002							≦ 0.02	
クロホルム	mg/l	<	0.006			< 0.006							≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l	<	0.003			< 0.003							≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l	<	0.01			< 0.01							≦ 0.1	
臭素酸	mg/l	<	0.001			< 0.001							≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l	<	0.01			0.02							≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l	<	0.003			< 0.003							≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l	<	0.003			0.003							≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l	<	0.009			0.015							≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l	<	0.008			< 0.008							≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l					< 0.01							≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l	<	0.02			< 0.02							≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l	<	0.03			< 0.03							≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l					< 0.01							≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l					6							≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l					< 0.005							≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	7	8	7	6	7	7						≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					66							≦ 300	
蒸発残留物	mg/l					120							≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02							≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l					< 0.000001							≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l					< 0.000001							≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l					< 0.002							≦ 0.02	
フェノール類	mg/l					< 0.0005							≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.3						≦ 3	
pH値	—	6.6	6.6	6.5	6.3	6.2	6.4						5.8~8.6	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						≦ 5	
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
 須縄簡易水道(浄水):須縄ふれあい会館

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8							
天候	—	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り						
採水時間	9:25	9:46	9:35	11:05	10:04	9:36							
気温	℃	13.0	19.0	23.0	25.0	31.0	25.0						
水温	℃	14.8	16.1	18.2	21.4	24.0	22.8						
一般細菌	個/ml	0	0	0	1	0	0						≦ 100個
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出
カドミウム及びその化合物	mg/l					< 0.0003							≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005							≦ 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
六価クロム化合物	mg/l					< 0.002							≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004				< 0.004							≦ 0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001				< 0.001							≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.53			0.58							≦ 10
フッ素及びその化合物	mg/l					< 0.08							≦ 0.8
ホウ素及びその化合物	mg/l					< 0.1							≦ 1
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							≦ 0.002
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							≦ 0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							≦ 0.04
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							≦ 0.02
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
ベンゼン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
塩素酸	mg/l	< 0.06				< 0.06							≦ 0.6
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002				< 0.002							≦ 0.02
クロホルム	mg/l	< 0.006				< 0.006							≦ 0.06
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003				< 0.003							≦ 0.03
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01				< 0.01							≦ 0.1
臭素酸	mg/l	< 0.001				< 0.001							≦ 0.01
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01				< 0.01							≦ 0.1
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003				< 0.003							≦ 0.03
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003				< 0.003							≦ 0.03
ブromホルム	mg/l	< 0.009				< 0.009							≦ 0.09
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008				< 0.008							≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					< 0.01							≦ 1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02				< 0.02							≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03				< 0.03							≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					< 0.01							≦ 1
ナトリウム及びその化合物	mg/l					6							≦ 200
マンガン及びその化合物	mg/l					< 0.005							≦ 0.05
塩化物イオン	mg/l	9	10	9	9	9	9						≦ 200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					81							≦ 300
蒸発残留物	mg/l					140							≦ 500
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02							≦ 0.2
ジェオスミン	mg/l					< 0.000001							≦ 0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/l					< 0.000001							≦ 0.00001
非イオン界面活性剤	mg/l					< 0.002							≦ 0.02
フェノール類	mg/l					< 0.0005							≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3						≦ 3
pH値	—	6.5	6.5	6.4	6.3	6.2	6.3						5.8~8.6
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						≦ 5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						≦ 2

令和3年度 小浜市 水質検査結果
 中名田(低区)簡易水道(浄水):中名田保育園

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8								
天候	— 晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り								
採水時間	10:16	10:43	11:36	12:01	11:03	11:38								
気温	℃ 17.0	22.0	26.0	27.0	33.0	28.0								
水温	℃ 15.4	16.6	18.8	22.7	25.6	24.0								
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0								≦ 100個
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								不検出
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003								≦ 0.003	
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005								≦ 0.00005	
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004								≦ 0.04	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.42			0.33							≦ 10	
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.08								≦ 0.8	
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1								≦ 1	
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								≦ 0.002	
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								≦ 0.04	
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
ベンゼン	mg/l				< 0.001								≦ 0.01	
塩素酸	mg/l	< 0.06			< 0.06								≦ 0.6	
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002								≦ 0.02	
クロホルム	mg/l	< 0.006			< 0.006								≦ 0.06	
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.01								≦ 0.1	
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001								≦ 0.01	
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01			< 0.02								≦ 0.1	
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003			< 0.003								≦ 0.03	
ブromホルム	mg/l	< 0.009			< 0.010								≦ 0.09	
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008			< 0.008								≦ 0.08	
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02			< 0.02								≦ 0.2	
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03			< 0.03								≦ 0.3	
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01								≦ 1	
ナトリウム及びその化合物	mg/l					7							≦ 200	
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.005								≦ 0.05	
塩化物イオン	mg/l	8	8	8	7	8	8						≦ 200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					43							≦ 300	
蒸発残留物	mg/l					170							≦ 500	
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02								≦ 0.2	
ジェオスミン	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l				< 0.000001								≦ 0.00001	
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.002								≦ 0.02	
フェノール類	mg/l				< 0.0005								≦ 0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.5	0.3						≦ 3	
pH値	—	6.7	6.6	6.6	6.4	6.3	6.4						5.8~8.6	
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと	
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						≦ 5	
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						≦ 2	

令和3年度 小浜市 水質検査結果
 中名田(高区)簡易水道(浄水):小屋集落センター

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	R3.4.27	R3.5.10	R3.6.2	R3.7.12	R3.8.2	R3.9.8							
天候	—	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り						
採水時間	10:00	10:26	11:52	11:43	10:45	11:23							
気温	℃	16.0	21.0	26.0	27.0	32.0	27.0						
水温	℃	14.7	15.8	18.7	22.0	26.0	24.1						
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	9	0						≦ 100個
大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出
カドミウム及びその化合物	mg/l					< 0.0003							≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005							≦ 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
ヒ素及びその化合物	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
六価クロム化合物	mg/l					< 0.002							≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004				< 0.004							≦ 0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001				< 0.001							≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.27							≦ 10
フッ素及びその化合物	mg/l					< 0.08							≦ 0.8
ホウ素及びその化合物	mg/l					< 0.1							≦ 1
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002							≦ 0.002
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005							≦ 0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							≦ 0.04
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002							≦ 0.02
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
ベンゼン	mg/l					< 0.001							≦ 0.01
塩素酸	mg/l	< 0.06				0.07							≦ 0.6
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002				< 0.002							≦ 0.02
クロホルム	mg/l	< 0.006				< 0.006							≦ 0.06
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.003				< 0.003							≦ 0.03
ジブromokクロロメタン	mg/l	< 0.01				< 0.01							≦ 0.1
臭素酸	mg/l	< 0.001				< 0.001							≦ 0.01
総トリハロメタン	mg/l	< 0.01				0.02							≦ 0.1
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.003				< 0.003							≦ 0.03
ブromodクロロメタン	mg/l	< 0.003				0.006							≦ 0.03
ブromホルム	mg/l	< 0.009				< 0.009							≦ 0.09
ホルムアルデヒド*	mg/l	< 0.008				< 0.008							≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l					0.01							≦ 1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.02				< 0.02							≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.03				< 0.03							≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l					< 0.01							≦ 1
ナトリウム及びその化合物	mg/l					6							≦ 200
マンガン及びその化合物	mg/l					< 0.005							≦ 0.05
塩化物イオン	mg/l	8	9	8	7	8	8						≦ 200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					11							≦ 300
蒸発残留物	mg/l					140							≦ 500
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02							≦ 0.2
ジェオスミン	mg/l					< 0.000001							≦ 0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/l					< 0.000001							≦ 0.00001
非イオン界面活性剤	mg/l					< 0.002							≦ 0.02
フェノール類	mg/l					< 0.0005							≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.6	0.4						≦ 3
pH値	—	6.9	6.8	6.8	6.5	6.5	6.5						5.8~8.6
味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常でないこと
色度	度	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						≦ 5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						≦ 2