平成29年度　小浜市　水質検査結果
水質管理目標設定項目（浄水）

項目・単位		上水道					簡易水道							目標値
		湯岡	水取	遠敷	谷田部（加斗）	谷田部（口名田）	堅海	泊	仏谷	加尾、西小川	宇久	志積	矢代	
		浜っ子こども園	内外海保育園	遠敷保育園	鯉川ふれあい会館	西相生集落センター	堅海児童センター	彦姫神社	川端　宅	加尾生活改善センター	民宿　うらたに	宝積寺	加茂神社	
採水日		H29.7.11	H29.7.10	H29.7.11	H29.7.11	H29.7.10	H29.7.11	H29.7.11	H29.7.11	H29.7.11	H29.7.11	H29.7.10	H29.7.10	
天候	—	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
採水時間		10:26	9:25	11:25	10:53	12:37	9:00	9:11	9:27	9:45	9:58	9:12	9:04	
気温	℃	32.0	26.0	34.0	34.0	33.0	29.0	30.0	31.0	29.0	30.0	26.0	27.0	
水温	℃	22.0	23.5	22.5	25.5	27.5	24.0	24.5	25.0	19.5	21.5	23.0	22.0	
アンチモン及びその化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.02
ウラン及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.002
ニッケル及びその化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.004
トルエン	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.08
ジクロロアセトニトリル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.01
抱水クロラール	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.02
遊離炭酸	mg/l	8	2	< 2	< 2	2	3	2	8	9	4	< 2	< 2	< 20
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.3
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.02
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	1.4	2.9	1.1	1.1	1.3	2.6	1.6	< 3
臭気強度(TON)	—	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	< 3
腐食性(ランゲリア指数)	—	−2.4	−1.9	−2.2	−2.4	−2.3	−2.8	−2.9	−2.0	−2.8	−2.3	−1.6	−1.7	< −1～0
従属栄養細菌	個/ml	0	16	0	0	4	1	0	0	0	0	3	55	< 2000
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.1

項目・単位		簡易水道												目標値
		田烏	国富	太良庄	宮川	門前　三分一	池河内	口田縄、新滝	下根来	須縄	中名田（低区）	中名田（高区）		
		観光協会	国富保育園	若宮神社	宮川保育園	明通寺	集落センター	ふれあい会館	生活改善センター	須縄ふれあい会館	中名田保育園	小屋集落センター		
採水日		H29.7.10	H29.7.11	H29.7.11	H29.7.11	H29.7.10	H29.7.10	H29.7.10	H29.7.10	H29.7.10	H29.7.10	H29.7.10		
天候	—	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り		
採水時間		8:41	11:54	11:42	12:45	11:12	10:53	12:52	11:29	13:03	12:20	12:07		
気温	℃	26.0	34.0	33.0	34.0	30.0	29.0	33.0	30.0	33.0	32.0	31.0		
水温	℃	22.0	24.0	24.0	24.0	16.5	20.5	24.5	23.5	22.0	24.0	23.5		
アンチモン及びその化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.02
ウラン及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		< 0.002
ニッケル及びその化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004		< 0.004
トルエン	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04		< 0.4
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008		< 0.08
ジクロロアセトニトリル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.01
抱水クロラール	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.02
遊離炭酸	mg/l	2	2	3	3	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2		< 20
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03		< 0.3
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.02
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	2.0	1.2	1.1	0.9	0.6	0.7	1.0	1.6	0.8	1.2	1.2		< 3
臭気強度(TON)	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		< 3
腐食性(ランゲリア指数)	—	−1.8	−2.3	−2.2	−2.0	−1.9	−2.0	−2.1	−1.7	−1.4	−2.0	−2.6		< −1～0
従属栄養細菌	個/ml	150	0	0	150	0	67	170	300	70	2	16		< 2000
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.1