令和4年度　小浜市　水質検査結果
湯岡上水道（浄水）：浜っ子こども園

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		6:41												
気温	℃	15.0												
水温	℃	15.7												
一般細菌	個/ml	0												≦　100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦　0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦　0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦　0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦　0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦　0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦　0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦　0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦　10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦　0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦　1
四塩化炭素	mg/l													≦　0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦　0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦　0.01
塩素酸	mg/l													≦　0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦　0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.1
臭素酸	mg/l													≦　0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦　0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦　0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦　1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦　0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦　1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦　0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	9												≦　200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦　300
蒸発残留物	mg/l													≦　500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦　0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦　0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦　0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦　0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦　0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜　0.3												≦　3
pH値	―	6.5												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜　0.5												≦　5
濁度	度	＜　0.1												≦　2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
水取上水道（浄水）：内外海保育園

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		6:29												
気温	℃	16.0												
水温	℃	15.9												
一般細菌	個/ml	0												≦ 100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦ 1
四塩化炭素	mg/l													≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦ 0.01
塩素酸	mg/l													≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	9												≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦ 300
蒸発残留物	mg/l													≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜ 0.3												≦ 3
pH値	―	6.4												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜ 0.5												≦ 5
濁度	度	＜ 0.1												≦ 2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
遠敷上水道（浄水）：遠敷保育園

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		8:53												
気温	℃	19.0												
水温	℃	15.1												
一般細菌	個/ml	0												≦ 100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦ 1
四塩化炭素	mg/l													≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦ 0.01
塩素酸	mg/l													≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	9												≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦ 300
蒸発残留物	mg/l													≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜ 0.3												≦ 3
pH値	―	6.4												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜ 0.5												≦ 5
濁度	度	＜ 0.1												≦ 2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
谷田部上水道（浄水）：鯉川ふれあい会館

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		10:55												
気温	℃	20.0												
水温	℃	16.7												
一般細菌	個/ml	0												≦ 100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦ 1
四塩化炭素	mg/l													≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦ 0.01
塩素酸	mg/l													≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	9												≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦ 300
蒸発残留物	mg/l													≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜ 0.3												≦ 3
pH値	―	6.5												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜ 0.5												≦ 5
濁度	度	＜ 0.1												≦ 2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
谷田部上水道（浄水）：西相生集落センター

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		10:26												
気温	℃	20.0												
水温	℃	16.8												
一般細菌	個/ml	0												≦ 100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦ 1
四塩化炭素	mg/l													≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦ 0.01
塩素酸	mg/l													≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	9												≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦ 300
蒸発残留物	mg/l													≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜ 0.3												≦ 3
pH値	―	6.5												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜ 0.5												≦ 5
濁度	度	＜ 0.1												≦ 2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
堅海簡易水道（浄水）：堅海児童センター

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		5:27												
気温	℃	14.0												
水温	℃	16.4												
一般細菌	個/ml	0												≦ 100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦ 1
四塩化炭素	mg/l													≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦ 0.01
塩素酸	mg/l													≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	13												≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦ 300
蒸発残留物	mg/l													≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜ 0.3												≦ 3
pH値	―	6.2												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜ 0.5												≦ 5
濁度	度	＜ 0.1												≦ 2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
泊簡易水道（浄水）：彦姫神社

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		5:37												
気温	℃	14.0												
水温	℃	16.3												
一般細菌	個/ml	0												≦　100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦　0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦　0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦　0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦　0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦　0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦　0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦　0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦　10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦　0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦　1
四塩化炭素	mg/l													≦　0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦　0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦　0.01
塩素酸	mg/l													≦　0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦　0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.1
臭素酸	mg/l													≦　0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦　0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦　0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦　1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦　0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦　1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦　0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	14												≦　200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦　300
蒸発残留物	mg/l													≦　500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦　0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦　0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦　0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦　0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦　0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5												≦　3
pH値	―	6.5												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	1.9												≦　5
濁度	度	0.5												≦　2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
仏谷簡易水道（浄水）：ふれあい会館

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		5:48												
気温	℃	15.0												
水温	℃	14.8												
一般細菌	個/ml	0												≦ 100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦ 1
四塩化炭素	mg/l													≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦ 0.01
塩素酸	mg/l													≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	24												≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦ 300
蒸発残留物	mg/l													≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜ 0.3												≦ 3
pH値	―	6.3												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜ 0.5												≦ 5
濁度	度	＜ 0.1												≦ 2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
加尾西小川簡易水道（浄水）：加尾生活改善センター

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		6:04												
気温	℃	15.0												
水温	℃	14.3												
一般細菌	個/ml	0												≦ 100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦ 1
四塩化炭素	mg/l													≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦ 0.01
塩素酸	mg/l													≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	23												≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦ 300
蒸発残留物	mg/l													≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜ 0.3												≦ 3
pH値	―	6.3												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	1.5												≦ 5
濁度	度	0.2												≦ 2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
宇久簡易水道（浄水）：民宿　うらたに

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	R4.4.21												
天候　—	曇り												
採水時間	6:17												
気温　℃	15.0												
水温　℃	14.2												
一般細菌　個/ml	0												≦　100個
大腸菌　—	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物　mg/l													≦　0.003
水銀及びその化合物　mg/l													≦　0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物　mg/l													≦　0.01
鉛及びその化合物　mg/l													≦　0.01
ﾋ素及びその化合物　mg/l													≦　0.01
六価ｸﾛﾑ化合物　mg/l													≦　0.02
亜硝酸態窒素　mg/l													≦　0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　mg/l													≦　0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/l													≦　10
ﾌｯ素及びその化合物　mg/l													≦　0.8
ﾎｳ素及びその化合物　mg/l													≦　1
四塩化炭素　mg/l													≦　0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ　mg/l													≦　0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l													≦　0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦　0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l													≦　0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l													≦　0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ　mg/l													≦　0.01
塩素酸　mg/l													≦　0.6
ｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦　0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ　mg/l													≦　0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦　0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦　0.1
臭素酸　mg/l													≦　0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦　0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦　0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦　0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ　mg/l													≦　0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　mg/l													≦　0.08
亜鉛及びその化合物　mg/l													≦　1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物　mg/l													≦　0.2
鉄及びその化合物　mg/l													≦　0.3
銅及びその化合物　mg/l													≦　1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物　mg/l													≦　200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物　mg/l													≦　0.05
塩化物ｲｵﾝ　mg/l	20												≦　200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)　mg/l													≦　300
蒸発残留物　mg/l													≦　500
陰ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l													≦　0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　mg/l													≦　0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ　mg/l													≦　0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l													≦　0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類　mg/l													≦　0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)　mg/l	0.3												≦　3
pH値　—	6.3												5.8～8.6
味　—	異常なし												異常でないこと
臭気　—	異常なし												異常でないこと
色度　度	1.2												≦　5
濁度　度	0.8												≦　2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
田烏簡易水道（浄水）：観光協会

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		5:02												
気温	℃	14.0												
水温	℃	15.5												
一般細菌	個/ml	0												≦ 100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦ 1
四塩化炭素	mg/l													≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦ 0.01
塩素酸	mg/l													≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	12												≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦ 300
蒸発残留物	mg/l													≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜ 0.3												≦ 3
pH値	―	6.3												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜ 0.5												≦ 5
濁度	度	＜ 0.1												≦ 2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
国富簡易水道（浄水）：国富保育園

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		7:12												
気温	℃	12.0												
水温	℃	15.9												
一般細菌	個/ml	0												≦ 100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦ 1
四塩化炭素	mg/l													≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦ 0.01
塩素酸	mg/l													≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	5												≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦ 300
蒸発残留物	mg/l													≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜ 0.3												≦ 3
pH値	―	6.4												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜ 0.5												≦ 5
濁度	度	＜ 0.1												≦ 2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
太良庄簡易水道（浄水）：若宮神社

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		7:25												
気温	℃	14.0												
水温	℃	15.3												
一般細菌	個/ml	0												≦ 100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦ 1
四塩化炭素	mg/l													≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦ 0.01
塩素酸	mg/l													≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	12												≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦ 300
蒸発残留物	mg/l													≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜ 0.3												≦ 3
pH値	―	6.3												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜ 0.5												≦ 5
濁度	度	＜ 0.1												≦ 2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
宮川簡易水道（浄水）：宮川保育園

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		7:39												
気温	℃	15.0												
水温	℃	15.4												
一般細菌	個/ml	0												≦　100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦　0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦　0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦　0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦　0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦　0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦　0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦　0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦　10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦　0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦　1
四塩化炭素	mg/l													≦　0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦　0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦　0.01
塩素酸	mg/l													≦　0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦　0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.1
臭素酸	mg/l													≦　0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦　0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦　0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦　1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦　0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦　1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦　0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	11												≦　200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦　300
蒸発残留物	mg/l													≦　500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦　0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦　0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦　0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦　0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦　0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜　0.3												≦　3
pH値	―	6.3												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜　0.5												≦　5
濁度	度	＜　0.1												≦　2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
門前　三分一簡易水道（浄水）：明通寺

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		8:13												
気温	℃	15.0												
水温	℃	12.8												
一般細菌	個/ml	0												≦　100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦　0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦　0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦　0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦　0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦　0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦　0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦　0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦　10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦　0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦　1
四塩化炭素	mg/l													≦　0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦　0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦　0.01
塩素酸	mg/l													≦　0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦　0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.1
臭素酸	mg/l													≦　0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦　0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦　0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦　1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦　0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦　1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦　0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	9												≦　200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦　300
蒸発残留物	mg/l													≦　500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦　0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦　0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦　0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦　0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦　0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜　0.3												≦　3
pH値	―	6.3												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜　0.5												≦　5
濁度	度	＜　0.1												≦　2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
池河内簡易水道（浄水）：集落センター

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		7:58												
気温	℃	15.0												
水温	℃	12.3												
一般細菌	個/ml	0												≦　100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦　0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦　0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦　0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦　0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦　0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦　0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦　0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦　10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦　0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦　1
四塩化炭素	mg/l													≦　0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦　0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦　0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦　0.01
塩素酸	mg/l													≦　0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦　0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.1
臭素酸	mg/l													≦　0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦　0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦　0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦　0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦　0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦　1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦　0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦　1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦　200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦　0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	7												≦　200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦　300
蒸発残留物	mg/l													≦　500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦　0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦　0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦　0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦　0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦　0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜　0.3												≦　3
pH値	―	6.4												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜　0.5												≦　5
濁度	度	＜　0.1												≦　2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
口田縄　新滝簡易水道（浄水）：口田縄ふれあい会館

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	R4.4.21												
天候　—	曇り												
採水時間	9:23												
気温　℃	18.0												
水温　℃	14.5												
一般細菌　個/ml	0												≦　100個
大腸菌　—	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物　mg/l													≦　0.003
水銀及びその化合物　mg/l													≦　0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物　mg/l													≦　0.01
鉛及びその化合物　mg/l													≦　0.01
ﾋ素及びその化合物　mg/l													≦　0.01
六価ｸﾛﾑ化合物　mg/l													≦　0.02
亜硝酸態窒素　mg/l													≦　0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ　mg/l													≦　0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　mg/l													≦　10
ﾌｯ素及びその化合物　mg/l													≦　0.8
ﾎｳ素及びその化合物　mg/l													≦　1
四塩化炭素　mg/l													≦　0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ　mg/l													≦　0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l													≦　0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦　0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l													≦　0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　mg/l													≦　0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ　mg/l													≦　0.01
塩素酸　mg/l													≦　0.6
ｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦　0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ　mg/l													≦　0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦　0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦　0.1
臭素酸　mg/l													≦　0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦　0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸　mg/l													≦　0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　mg/l													≦　0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ　mg/l													≦　0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　mg/l													≦　0.08
亜鉛及びその化合物　mg/l													≦　1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物　mg/l													≦　0.2
鉄及びその化合物　mg/l													≦　0.3
銅及びその化合物　mg/l													≦　1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物　mg/l													≦　200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物　mg/l													≦　0.05
塩化物ｲｵﾝ　mg/l	10												≦　200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)　mg/l													≦　300
蒸発残留物　mg/l													≦　500
陰ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l													≦　0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ　mg/l													≦　0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ　mg/l													≦　0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤　mg/l													≦　0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類　mg/l													≦　0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)　mg/l	＜　0.3												≦　3
pH値　—	6.3												5.8～8.6
味　—	異常なし												異常でないこと
臭気　—	異常なし												異常でないこと
色度　度	＜　0.5												≦　5
濁度　度	＜　0.1												≦　2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
下根来簡易水道（浄水）：下根来生活改善センター

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		8:40												
気温	℃	16.0												
水温	℃	12.5												
一般細菌	個/ml	0												≦ 100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦ 1
四塩化炭素	mg/l													≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦ 0.01
塩素酸	mg/l													≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	8												≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦ 300
蒸発残留物	mg/l													≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3												≦ 3
pH値	―	6.3												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜ 0.5												≦ 5
濁度	度	＜ 0.1												≦ 2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
須縄簡易水道（浄水）：須縄ふれあい会館

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		9:12												
気温	℃	19.0												
水温	℃	14.0												
一般細菌	個/ml	0												≦ 100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦ 1
四塩化炭素	mg/l													≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦ 0.01
塩素酸	mg/l													≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	10												≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦ 300
蒸発残留物	mg/l													≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜ 0.3												≦ 3
pH値	―	6.2												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜ 0.5												≦ 5
濁度	度	＜ 0.1												≦ 2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
中名田(低区)簡易水道(浄水):中名田保育園

項目・単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日	R4.4.21												
天候 ―	曇り												
採水時間	10:07												
気温 ℃	19.0												
水温 ℃	14.1												
一般細菌 個/ml	0												≦ 100個
大腸菌 ―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物 mg/l													≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物 mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物 mg/l													≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物 mg/l													≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物 mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素 mg/l													≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l													≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物 mg/l													≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物 mg/l													≦ 1
四塩化炭素 mg/l													≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/l													≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l													≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l													≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l													≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/l													≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/l													≦ 0.01
塩素酸 mg/l													≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸 mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l													≦ 0.1
臭素酸 mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物 mg/l													≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物 mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物 mg/l													≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 mg/l													≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 mg/l													≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ mg/l	9												≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) mg/l													≦ 300
蒸発残留物 mg/l													≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/l													≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ mg/l													≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ mg/l													≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤 mg/l													≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類 mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/l	＜ 0.3												≦ 3
pH値 ―	6.3												5.8～8.6
味 ―	異常なし												異常でないこと
臭気 ―	異常なし												異常でないこと
色度 度	＜ 0.5												≦ 5
濁度 度	＜ 0.1												≦ 2

令和4年度　小浜市　水質検査結果
中名田（高区）簡易水道（浄水）：小屋集落センター

項目・単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R4.4.21												
天候	―	曇り												
採水時間		9:50												
気温	℃	19.0												
水温	℃	13.8												
一般細菌	個/ml	0												≦ 100個
大腸菌	―	不検出												不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.003
水銀及びその化合物	mg/l													≦ 0.0005
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
鉛及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
ﾋ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.01
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l													≦ 0.02
亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 0.04
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l													≦ 0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l													≦ 10
ﾌｯ素及びその化合物	mg/l													≦ 0.8
ﾎｳ素及びその化合物	mg/l													≦ 1
四塩化炭素	mg/l													≦ 0.002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l													≦ 0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.04
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.02
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l													≦ 0.01
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l													≦ 0.01
塩素酸	mg/l													≦ 0.6
ｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.02
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.06
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
臭素酸	mg/l													≦ 0.01
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.1
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l													≦ 0.03
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l													≦ 0.09
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l													≦ 0.08
亜鉛及びその化合物	mg/l													≦ 1
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 0.2
鉄及びその化合物	mg/l													≦ 0.3
銅及びその化合物	mg/l													≦ 1
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l													≦ 200
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l													≦ 0.05
塩化物ｲｵﾝ	mg/l	9												≦ 200
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l													≦ 300
蒸発残留物	mg/l													≦ 500
陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.2
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l													≦ 0.00001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l													≦ 0.00001
非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l													≦ 0.02
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l													≦ 0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	＜ 0.3												≦ 3
pH値	―	6.5												5.8～8.6
味	―	異常なし												異常でないこと
臭気	―	異常なし												異常でないこと
色度	度	＜ 0.5												≦ 5
濁度	度	＜ 0.1												≦ 2