2024年度　小浜市　水質検査結果

湯岡上水道(浄水)：浜っ子こども園

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 6:43 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 16.5 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 9 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.1 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

水取上水道(浄水):内外海保育園

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 6:27 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 17.5 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 8 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.0 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

遠敷上水道(浄水):遠敷保育園

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 8:51 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 16.0 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 8 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.0 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

谷田部(加斗)上水道(浄水)：鯉川ふれあい会館

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 12:12 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 17.7 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 8 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.1 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

谷田部(口名田)上水道(浄水)：西相生集落センター

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 9:43 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 17.5 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 8 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.1 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果
堅海簡易水道(浄水):堅海児童センター

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 5:19 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 17.1 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 12 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.0 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 1.0 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | 0.2 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果
泊簡易水道(浄水):若狭彦姫神社

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 5:30 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 17.0 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 16 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.1 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

仏谷簡易水道(浄水):ふれあい会館

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 5:41 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 15.9 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 24 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 6.9 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

加尾・西小川簡易水道（浄水）：加尾生活改善センター

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 5:58 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 15.1 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 23 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.0 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

宇久簡易水道(浄水):民宿うらたに

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 6:13 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 14.7 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 20 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.0 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.6 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | 0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

田烏簡易水道(浄水):田烏観光会館

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 4:50 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 16.0 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 13 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.0 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

国富簡易水道(浄水):国富保育園

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 7:14 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 16.8 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 7 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.1 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

太良庄簡易水道(浄水):若宮神社

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 7:27 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 16.1 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 12 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.0 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

宮川簡易水道(浄水):宮川保育園

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 7:42 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 16.3 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 10 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.0 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

門前・三分一簡易水道(浄水):明通寺

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 8:13 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 13.8 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 9 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.0 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

池河内簡易水道(浄水):集落センター

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 8:02 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 12.5 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 7 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.1 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

口田縄・新滝簡易水道（浄水）：口田縄ふれあい会館

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 9:32 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 15.7 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 13 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.0 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

下根来簡易水道(浄水):下根来生活改善センター

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 8:38 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 14.4 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 8 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.0 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | 0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

須縄簡易水道(浄水):須縄ふれあい会館

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 9:21 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 15.0 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 10 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 6.9 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

中名田(低区)簡易水道(浄水):中名田保育園

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 11:43 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 15.4 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 9 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.0 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |

2024年度　小浜市　水質検査結果

中名田(高区)簡易水道(浄水):小屋集落センター

| 項目・単位 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水日 | ー | 2024/4/24 | | | | | | | | | | | | |
| 天候 | ー | 曇り | | | | | | | | | | | | |
| 採水時間 | ー | 11:28 | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | ℃ | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | ℃ | 15.1 | | | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | ≦ 100 |
| 大腸菌 | ー | 不検出 | | | | | | | | | | | | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.003 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.0005 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| 亜硝酸性窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 10 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.8 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.04 |
| ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.6 |
| クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| クロロホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.06 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| 臭素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.01 |
| 総トリハロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.1 |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.03 |
| ブロモホルム | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.09 |
| ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.08 |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.3 |
| 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 1.0 |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.05 |
| 塩化物イオン | mg/L | 8 | | | | | | | | | | | | ≦ 200 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 300 |
| 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 500 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.2 |
| ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.00001 |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.02 |
| フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | | ≦ 0.005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | ＜0.3 | | | | | | | | | | | | ≦ 3 |
| pH値 | ー | 7.1 | | | | | | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 臭気 | ー | 異常なし | | | | | | | | | | | | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | | ≦ 5 |
| 濁度 | 度 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | | ≦ 2 |